


Sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Vallbygatan 17, 734 50 Kolbäck
Hallstahammars kommun

Nybyggnadsår: 2021

Energideklarations-ID: 1225356



DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primärenergital:
46 kWh/m² och år

**Krav vid uppförande av
ny byggnad, primärenergital:**
Energi klass C, 75 kWh/m² och år

**Specifik energianvändning
(tidigare energiprestanda):**
54 kWh/m² och år

Uppvärmningssystem:
Fjärrvärme

Radonmätning:
Inte utförd

Ventilationskontroll (OVK):
Utförd

Atgärdsförslag:
Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av:
Mattias Jönsson, Bengt Dahlgren
Syd AB, 2021-09-10

Energideklarationen är giltig till:
2031-09-10

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens ägare.

För mer information:
www.boverket.se

Sammanfattningen är upprättad enligt
Boverkets föreskrifter och allmänna råd
(2007:4) om energideklaration för byggnader.